

Jahresabschluss 2008 - PV-Erträge nach Zwischen- und Hauptzählerwerten

Auswertung 2008	Typ (BSP- nach ZZ)	Kennw03	Kennw04	Kennw05	Kennw06	Kennw07	Kennw08	Typ (BSP- nach HZ)	Kennw04	Kennw05	Kennw06	Kennw07	Kennw08	Kommentar 2008
Hallbergmoos-Schule	SummeZZ	27.302	51.983	76.080	102.142	128.743	155.392	Hauptzähler						ok.
BSP #001	dZZ (Vorjahr) -		24.681	24.097	26.062	26.601	26.649	dHZ (Vorjahr) -						
Gesamt: 25,2kWp	kWh/kWp(ZZ) -		979	956	1.034	1.056	1.058	kWh/kWp(HZ) -						
Hallbergmoos-Rathaus	SummeZZ	13.838	26.751	39.484	52.622	65.884	79.127	Hauptzähler						ok.
BSP #002	dZZ (Vorjahr) -		12.913	12.733	13.138	13.262	13.243	dHZ (Vorjahr) -						
Gesamt: 12,6kWp	kWh/kWp(ZZ) -		1.025	1.011	1.043	1.053	1.051	kWh/kWp(HZ) -						
Eching-Musikschule	SummeZZ	30.067	57.726	84.947	112.915	140.960	169.965	Hauptzähler						prima.
BSP #003	dZZ (Vorjahr) -		27.659	27.221	27.968	28.045	29.005	dHZ (Vorjahr) -						
Gesamt: 26,88kWp	kWh/kWp(ZZ) -		1.029	1.013	1.040	1.043	1.079	kWh/kWp(HZ) -						
Finsing-Schule (Nord)	SummeZZ	7.351	35.456	63.120	93.485	124.515	154.221	Hauptzähler						beobachten!
BSP #004	dZZ (Vorjahr) -		28.105	27.664	30.365	31.030	29.706	dHZ (Vorjahr) -						
Gesamt: 27,52kWp	kWh/kWp(ZZ) -		1.021	1.005	1.103	1.128	1.079	kWh/kWp(HZ) -						
Finsing-Schule (Süd)	SummeZZ	7.486	33.475	59.191	86.307	113.125	140.346	Hauptzähler						prima
BSP #005	dZZ (Vorjahr) -		25.989	25.716	27.116	26.818	27.221	dHZ (Vorjahr) -						
Gesamt: 23,04kWp	kWh/kWp(ZZ) -		1.128	1.116	1.177	1.164	1.181	kWh/kWp(HZ) -						
Ismaning-Wasserturmstr.	SummeZZ		34.373	70.002	106.217	143.402	179.837	Hauptzähler						beobachten!
BSP #006	dZZ (Vorjahr) -		34.373	35.629	36.215	37.185	36.435	dHZ (Vorjahr) -						
Gesamt: 32,64kWp	kWh/kWp(ZZ) -			1.053	1.092	1.110	1.139	kWh/kWp(HZ) -						
Au/Hallertau-Kindergarten	SummeZZ			23.881	51.027	79.027	106.339	Hauptzähler						Module Dela-
BSP #007	dZZ (Vorjahr) -			23.881	27.146	28.000	27.312	dHZ (Vorjahr) -						mination.
Gesamt: 28,8kWp	kWh/kWp(ZZ) -			829	943	972	948	kWh/kWp(HZ) -						
Wolfersdorf-Bauhof	SummeZZ			32.959	67.642	102.652	136.923	Hauptzähler	24.306	58.000	93.592	130.126	165.852	! (Sharp)
BSP #008	dZZ (Vorjahr) -			32.959	34.683	35.010	34.271	dHZ (Vorjahr) -		33.694	35.592	36.534	35.726	
Gesamt: 32kWp	kWh/kWp(ZZ) -			1.030	1.084	1.094	1.071	kWh/kWp(HZ) -		1.053	1.112	1.142	1.116	
Percha-Schule	SummeZZ			22.824	47.240	73.546	99.748	Hauptzähler						ok.
BSP #009	dZZ (Vorjahr) -			22.824	24.416	26.306	26.202	dHZ (Vorjahr) -						
Gesamt: 25,032kWp	kWh/kWp(ZZ) -			912	975	1.051	1.047	kWh/kWp(HZ) -						
Mauern-Bauhof	SummeZZ			11.668	37.427	65.774	94.715	Hauptzähler						WR-defekt
BSP #010	dZZ (Vorjahr) -			11.668	25.759	28.347	28.941	dHZ (Vorjahr) -						
Gesamt: 27,666kWp	kWh/kWp(ZZ) -			422	931	1.025	1.046	kWh/kWp(HZ) -						
Parschalling	SummeZZ			50	23.908	51.933	80.185	Hauptzähler	130	23.780	51.643	79.665	107.746	prima.
BSP #011	dZZ (Vorjahr) -			50	23.858	28.025	28.252	dHZ (Vorjahr) -		23.650	27.863	28.022	28.081	
Gesamt: 25kWp	kWh/kWp(ZZ) -			2	954	1.121	1.130	kWh/kWp(HZ) -		946	1.115	1.121	1.123	
Donauwörth-Gymnasium	SummeZZ			1.839	42.104	87.326	134.340	Hauptzähler	221.863	261.916	306.670	353.276	399.133	ok.
BSP #012	dZZ (Vorjahr) -			1.839	40.265	45.223	47.013	dHZ (Vorjahr) -		40.053	44.754	46.606	45.857	
Gesamt: 43,605kWp	kWh/kWp(ZZ) -			42	923	1.037	1.078	kWh/kWp(HZ) -		919	1.026	1.069	1.052	
Zolling I-Landkreisbauhof	SummeZZ			45.521	103.546	161.634	216.220	Hauptzähler	13	45.737	103.715	161.843	216.311	Moduldefekt
BSP #013	dZZ (Vorjahr) -			45.521	58.025	58.088	54.586	dHZ (Vorjahr) -		45.724	57.978	58.128	54.468	(Sharp) WR-
Gesamt: 56,32kWp	kWh/kWp(ZZ) -			808	1.030	1.031	969	kWh/kWp(HZ) -		812	1.029	1.032	967	Defekt
Ottenhofen-Bauhof	SummeZZ			18.444	36.902	58.555	79.922	Hauptzähler	846	20.328	40.703	61.068	81.045	prima.
BSP #014	dZZ (Vorjahr) -			18.444	18.458	21.653	21.367	dHZ (Vorjahr) -		19.482	20.375	20.365	19.977	
Gesamt: 17,28kWp	kWh/kWp(ZZ) -			1.067	1.068	1.253	1.237	kWh/kWp(HZ) -		1.127	1.179	1.179	1.156	
Feldafing-InWent 04	SummeZZ			29.934	60.442	93.675	126.722	Hauptzähler		29.922	60.331	93.397	126.249	ok.
BSP #015	dZZ (Vorjahr) -			29.934	30.508	33.233	33.047	dHZ (Vorjahr) -		29.922	30.409	33.066	32.852	
Gesamt: 33,102kWp	kWh/kWp(ZZ) -			904	922	1.004	998	kWh/kWp(HZ) -		904	919	999	992	
Feldafing-InWent 05	SummeZZ			11.396	48.636	93.981	138.874	Hauptzähler	60	12.171	49.526	94.932	139.978	ok.
BSP #016	dZZ (Vorjahr) -			11.396	37.240	45.346	44.893	dHZ (Vorjahr) -		12.111	37.355	45.406	45.046	
Gesamt: 43,75kWp	kWh/kWp(ZZ) -			260	851	1.036	1.026	kWh/kWp(HZ) -		277	854	1.038	1.030	
Zolling II-Bürgerhaus	SummeZZ			29.376	62.594	97.252	131.123	Hauptzähler						ok.
BSP #017	dZZ (Vorjahr) -			29.376	33.218	34.658	33.871	dHZ (Vorjahr) -						
Gesamt: 31,35kWp	kWh/kWp(ZZ) -			937	1.060	1.106	1.080	kWh/kWp(HZ) -						
Moosburg-Turnhalle	SummeZZ			34.116	95.530	158.137	216.575	Hauptzähler	-10.468	23.585	84.801	148.023	207.924	Moduldefekt
BSP #018	dZZ (Vorjahr) -			34.116	61.414	62.607	58.438	dHZ (Vorjahr) -		34.053	61.216	63.222	59.901	(Sharp)
Gesamt: 62,4kWp	kWh/kWp(ZZ) -			547	984	1.003	937	kWh/kWp(HZ) -		546	981	1.013	960	
Moosburg-Bauhof	SummeZZ				16.602	34.420	51.847	Hauptzähler		2.230	15.006	32.882	50.358	beobachten
BSP #019	dZZ (Vorjahr) -			0	16.602	17.818	17.427	dHZ (Vorjahr) -		2.230	12.776	17.876	17.476	(Isofoton)
Gesamt: 18kWp	kWh/kWp(ZZ) -			0	922	990	968	kWh/kWp(HZ) -		124	710	993	971	
Moosinning-Bauhof	SummeZZ			13.799	59.980	95.816	141.832	Hauptzähler	9	13.764	59.168	95.441	141.467	ok.
BSP #020	dZZ (Vorjahr) -			13.799	46.181	35.836	46.016	dHZ (Vorjahr) -		13.755	45.404	36.273	46.026	
Gesamt: 42,25kWp	kWh/kWp(ZZ) -			327	1.093	848	1.089	kWh/kWp(HZ) -		326	1.075	859	1.089	
Attenkirchen-Wertstoffhof	SummeZZ			2.032	11.092	20.278	29.266	Hauptzähler	38.408	40.429	49.445	58.568	67.531	prima.
BSP #021	dZZ (Vorjahr) -			2.032	9.060	9.186	8.988	dHZ (Vorjahr) -		2.021	9.016	9.123	8.963	
Gesamt: 7,8kWp	kWh/kWp(ZZ) -			261	1.162	1.178	1.152	kWh/kWp(HZ) -		259	1.156	1.170	1.149	
Feldafing-InWent III	SummeZZ			1.535	26.700	56.646	86.242	Hauptzähler		10	26.867	56.866	86.521	ok.
BSP #022	dZZ (Vorjahr) -			1.535	25.165	29.946	29.596	dHZ (Vorjahr) -		10	26.857	29.999	29.655	
Gesamt: 27,56kWp	kWh/kWp(ZZ) -			56	913	1.087	1.074	kWh/kWp(HZ) -		0	974	1.088	1.076	
Hallbergmoos-Hort	SummeZZ			7.916	22.521	37.700	52.459	Hauptzähler						
BSP #023	dZZ (Vorjahr) -			7.916	14.605	15.179	14.759	dHZ (Vorjahr) -						
Gesamt: 14,4kWp	kWh/kWp(ZZ) -			550	1.014	1.054	1.025	kWh/kWp(HZ) -						
Haag-Bauhof	SummeZZ			4.361	45.608	87.810	131.723	Hauptzähler	13	4.386	45.415	87.061	130.828	prima.
BSP #024	dZZ (Vorjahr) -			4.361	41.247	42.202	43.913	dHZ (Vorjahr) -		4.373	41.029	41.646	43.767	
Gesamt: 41,58kWp	kWh/kWp(ZZ) -			105	992	1.015	1.056	kWh/kWp(HZ) -		105	987	1.002	1.053	
Zolling III-Landkreisbauhof	SummeZZ					6.450	49.439	Hauptzähler				6.450	49.210	prima.
BSP #025	dZZ (Vorjahr) -					6.450	42.989	dHZ (Vorjahr) -				6.450	42.760	
Gesamt: 37,845kWp	kWh/kWp(ZZ) -					170	1.136	kWh/kWp(HZ) -				170	1.130	
Allershausen-Schule	SummeZZ					1.400	56.411	Hauptzähler				1.400	56.220	excellent!
BSP #026	dZZ (Vorjahr) -					1.400	55.011	dHZ (Vorjahr) -				1.400	54.820	
Gesamt: 45,36kWp	kWh/kWp(ZZ) -					31	1.213	kWh/kWp(HZ) -				31	1.209	